



О ходе проведения проверки по факту возгорания на крыше жилого многоквартирного дома на севере столицы



Первым управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве проводится процессуальная проверка по факту возгорания на крыше жилого многоквартирного дома Жилищно-строительного кооператива «Московский писатель» района Аэропорт (ч. 1 ст. 219, ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Первоначальным осмотром места происшествия установлено, что в районе расположения чердачного помещения между первым и вторым подъездами образовалась зона термических повреждений. Электропроводка и электрооборудование в этой зоне на момент осмотра уничтожены термическим воздействием.

Приоритетной версией возгорания является нарушение работы оборудования системы



Официальный сайт
Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

антиобледенительного обогрева края кровли и водостоков здания.

В настоящее время проведен осмотр чердачного помещения, опрошены более 10 очевидцев из числа жителей дома, председатель ЖСК, изъяты интересующие документы и записи с камер видеонаблюдения.

Лиц, совершающих умышленные действия, связанные с поджогом, в ходе первоначальных проверочных мероприятий не выявлено.

В ближайшее время планируется провести дополнительный осмотр чердачного помещения, а также осмотреть жилые помещения, поврежденные термическим воздействием; изучить изъятую документацию и видеозаписи с камер наружного наблюдения; истребовать документы на поврежденное имущество и опросить пострадавших лиц; назначить пожарно-техническую, строительную и оценочные судебные экспертизы, а также экспертизу по технике безопасности использования оборудования для обогрева.

09 Февраля 2024

Адрес страницы: <https://moscow.sledcom.ru/news/item/1859946>